1636
i, wcf

REGIONE PUGLIA

ASSESSORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA', LAVORI PUBBLICI, DIFESA DEL SUOLO

L'ASSESSORE

Consiglio Regionale della Puglia
N. 20200011749
03/07/2020 15.06
UOP_14
Servizio Assemblea e assistenza agli Organi
ENTRATA

REGIONE PUGLIA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Lavori Pubblici
Prot. AOO_SP13/ 24/02/20 n° 143

Al Presidente del Consiglio Regionale
presidente@pec.consiglio.puglia.it

Al Presidente della Regione
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Consigliere Regionale Congedo
congedo.saverio@consiglio.puglia.it

Al Servizio Assemblea Consiglio Regionale
servizio.assemblea@pec.consiglio.puglia.it

OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE N. 1636 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE REGIONALE CONGEDO: *"Scarsa erogazione di acqua negli appartamenti del centro storico di Lecce"*.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, sentito l'Acquedotto Pugliese, si riferisce quanto segue.

L'erogazione idrica nel centro storico di Lecce è sempre stata regolare con valori di pressione che, nei punti critici e nelle ore di massimo prelievo, non scendono mai al disotto di 1,1 Atm; tale valore minimo registrato ai contatori è di gran lunga superiore al valore minimo di 0,5 Atm previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Tanto è stato verificato e constatato durante le numerose verifiche effettuate in campo.

Le utenze che lamentano bassa pressione o carenza idrica sono tutte ubicate spesso al piano secondo con serbatoi di accumulo posti sul terrazzo ad altezze non inferiori a 15 metri (si tratta di abitazioni con volte a stella con altezza interpiano di circa 5 metri).

Di tanto AQP, con nota n. 3662 del 16/01/2020, che si allega, ha dato riscontro al Comune di Lecce dichiarando, inoltre, la propria disponibilità ad effettuare sopralluoghi congiunti con i tecnici del Comune per verificare in campo ed in contraddittorio la situazione pressoria delle reti.

Cordiali saluti

Avv. Giovanni Giannini

Via Gentile ,52 - 70125 Bari – Tel.540 6367 Fax 080 5405614
mail: assessore.mobilita@regione.puglia.it; pec: giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it;

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Area Esercizio Territoriale

Acquedotto Pugliese
U - 16/01/2020 - 0003662

Al Vicesindaco Alessandro Delli Noci
Comune di Lecce
Sede
73100 LECCE
PEC:protocollo@pec.comune.lecce.it

All' AIP
Via P. Borsellino e G. Falcone n. 2
70125 - BARI
PEC:protocollo@pec.aip.gov.it

***OGGETTO:** Segnalazione disservizi presso utenze idriche nel centro storico a Lecce.*

In riferimento alle segnalazioni di codesta Amministrazione ed in ultimo all'articolo pubblicato oggi sulla testata web "pugliain.net" inerenti presunte carenze idriche nel centro storico di Lecce si rappresenta che questa Società verifica costantemente i livelli di pressione della rete idrica di distribuzione anche nel centro storico di Lecce.

Le misure effettuate da questa Società hanno sempre evidenziato livelli di pressione, nei momenti di maggiore prelievo, di gran lunga superiori al valore minimo previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato pari a 0,5 atmosfere. Anche le verifiche effettuate in data odierna, nelle ore di massimo prelievo, hanno restituito valori di pressioni tra 1,1 e 1,5 atmosfere.

Durante i numerosi controlli effettuati presso le utenze del centro storico di Lecce, in seguito a segnalazioni di "bassa pressione" o "mancanza d'acqua", si è sempre riscontrato la provenienza delle stesse segnalazioni da parte di utenze ubicate spesso al secondo piano, con serbatoio di accumulo posizionato sul terrazzo.

E' evidente che in tali situazioni gli utenti possano avere problemi di approvvigionamento che devono essere risolti tramite l'installazione di autoclavi. L'incremento del tetto piezometrico, qualora possibile, comporterebbe un incremento delle rotture delle tubazioni idriche cittadine e quindi delle perdite idriche.

In ultimo, è necessario che gli utenti che lamentano pressioni ritenute insufficienti si rivolgano direttamente al numero verde di segnalazione guasti di AQP (800 735 735) al fine di consentire al personale tecnico di questa Azienda di eseguire tempestivi controlli mirati e fornire puntualmente le opportune spiegazioni.

Nell'ottica della costante collaborazione con codesta Amministrazione si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per eventuali sopralluoghi congiunti.

Cordiali saluti

Visto: Il Responsabile S.T.O.
Ing. Marcello RAINO'

Il Responsabile AET
Ing. Claudio DELLA BONA

AQP Acquedotto Pugliese

BUREAU VERITAS

Data: 16 gennaio 2020, 16:40:32
Da: posta-certificata@telecompost.it
A: mat.lecce@pec.aqp.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Segnalazione presso utenze idriche nel centro storico di Lecce.
Allegati: postacert.eml (211.2 KB) **Messaggio di posta elettronica**
daticert.xml (979 B)
smime.p7s (8.9 KB)

```
Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 16/01/2020 alle ore 16:40:32 (+0100) il messaggio
"Segnalazione presso utenze idriche nel centro storico di Lecce." proveniente da "mat.
lecce@pec.aqp.it"
ed indirizzato a: "protocollo@pec.comune.lecce.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 073FBCB8.033617D4.AF035627.453A68A0.posta-
certificata@legalmail.it
```

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 16 gennaio 2020, 16:40:28
Da: ACQUEDOTTO PUGLIESE <mat.lecce@pec.aqp.it>
A: Lecce <protocollo@pec.comune.lecce.it>
AIP <protocollo@pec.aip.gov.it>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Segnalazione presso utenze idriche nel centro storico di Lecce.
Allegato: Prot. N. 3662 del 16-01-2020.pdf (209.8 KB)

Vicesindaco del Comune di Lecce + AIP - Bari.
Trasmissione Prot. N. 3662 del 16-01-2020

--
Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Lecce
tel 0832224211
fax 0832351920

Capriati Felicetta

Da: PEC Sezione Assemblea <sezione.assemblea@pec.consiglio.puglia.it>
Inviato: venerdì 3 luglio 2020 12:52
A: capriati.felicetta@consiglio.puglia.it
Oggetto: I: Interrogazione urgente n. 1636 presentata dal Consigliere Regionale Congedo:"Scarsa erogazione di acqua negli appartamenti del centro storico di Lecce". Riscontro.
Allegati: Interrogazione n. 1636 - riscontro.pdf

Da: giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it <giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it>
Inviato: venerdì 3 luglio 2020 11:10
A: sezione.assemblea@pec.consiglio.puglia.it
Oggetto: I: Interrogazione urgente n. 1636 presentata dal Consigliere Regionale Congedo:"Scarsa erogazione di acqua negli appartamenti del centro storico di Lecce". Riscontro.

Si inoltra il riscontro dell'interrogazione indicata in oggetto (che sarà discussa nella seduta consiliare dell'8 luglio prossimo), già trasmesso il 24 febbraio scorso ai sottoindicati indirizzi di posta elettronica.
Cordiali saluti

REGIONE
PUGLIA

Segreteria Particolare
Assessore Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Difesa del Suolo
Via Gentile, 52 - 70125 Bari
080/5404263-7716-5612

Da: "giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it" giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it
A: "Presidente Consiglio" presidente@pec.consiglio.puglia.it,"Presidente G.R." presidente.regione@pec.rupar.puglia.it,"Saverio Congedo" congedo.saverio@consiglio.puglia.it,"Servizio Assemblea" servizio.assemblea@pec.consiglio.puglia.it
Cc:
Data: Mon, 24 Feb 2020 12:32:28 +0100
Oggetto: Interrogazione urgente n. 1636 presentata dal Consigliere Regionale Congedo:"Scarsa erogazione di acqua negli appartamenti del centro storico di Lecce". Riscontro.

Si trasmette la nota di pari oggetto n. SP13/143 a firma dell'Assessore Giannini, con relativo allegato.
Cordiali saluti